

Tillverkare

Armaterc AB
Box 9047
SE-400 91 Göteborg

Beskrivning av den tryckbärande anordningen

Smutsfilter AT 4048
För värmesystem max 16 bar(e)/120 °C. Fluidgrupp 2.

Förfarande för bedömning av överensstämmelse

Kategori I, modul A

Använda tekniska specifikationer

Rörledningsnormen RN 78

Vi Armaterc AB, bekräftar genom denna försäkring att konstruktion, tillverkning och kontroll följer kraven i föreskrifterna **Tryckbärande anordningar AFS 1994:4**.

Västra Frölunda 2003-08-19

Armaterc AB



Hans Ramér
VD