



Spanner Pollux GmbH

EG-Konformitätserklärung

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis:

Wärmezähler-Rechenwerk PolluTherm

Werks-Bestellnummern 31xx xxxx xxx xx xxx

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG), der Richtlinie 73/23/EWG über Niederspannung und der Richtlinie zur Änderung der CE-Kennzeichnung (93/68/EWG) festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die entsprechend den zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Erklärung gültigen Fertigungszeichnungen hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:

Prüfgrundlage: DIN EN-50 082-2 vom Februar 1996

Prüfspezifikation:

EN 55022 B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4

EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
EN 61000-4-11


Gerätespezifische Prüfbedingungen: entsprechend EN1434 Teil 4 vom April 1997

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller

Spanner-Pollux GmbH
Industriestr. 16
67063 Ludwigshafen

abgegeben durch den Leiter der elektronischen Entwicklung H. Dipl.-Phys. Klaus Sobel.

Ludwigshafen, 26.03.2001


.....
(Klaus Sobel)