








Diagram



Tulipány: 12 KN 2011; (Tulips)
Přesah oblouků: 29 KN 2013; (U-bends)



Přesah vlásenek: 17 KN 2013; (Hairpins)



8-14;15

Ventilátor 7W, 220V

Montáž oběžného
kola dle TSI 405.

15

HTS CAVF 94-5
800.31/50
09/09
Půlka velké etikety

Informace

Geometrie:	KS 270(25x21,65)	Geometry
Lamely:	0,15 Al	Fins
Rozteč LT:	5,0 mm	Fins space LT
Vlásenky:	7,0x0,25/0,18 Cu	Tubes
Počet řad:	9	No. of holes
Koncové plechy:	Pl.1mm; FeZn	No. of rows
Krycí plechy:	-----	End plates
Barva:	-----	Cover plates
Zkušební tlak:	30 bar	Paint
Pájka:	CuPb	Test pressure
Pájení:	HL - FL	Solder
Svařování:	-----	Brazing
		Welding

Celý výměník musí být vyčištěn
usušen a uzavřen krytkami.

Complete coil has to be
clean dried and closed
by caps.

CAVF			CAVF 94-5				
Polotovary/Material:			i			Nabílované mly: ISO 2768- m	
Datum:		Jméno:	Název:	Kondenzátor		Mříčko: 1:1	
Vypracoval:		Vlk				Realizace: není	
Kontroloval:		Grunert					
Schválil:							
HTS			Číslo výkresu:			List: 1	
HEAT TRANSFER SYSTEMS s.r.o.			800.31/50-0000:00			Z listů: 1	
Novosedly						Formát: A2	